

Zertifikat

Nr. z2555a-11-D



Aktiengesellschaft

Auftraggeber:

WGD Datentechnik AG
Carl-Zeiss-Straße 1
D-64404 Bickenbach

Prüfling(e):

- Anschlussschnur:
System-Patchkabel Kat.6_A, 2xRJ45-RED-PLUG, WGD S/FTP Pimf FRNC
Art.-Nr.: 143099xxx-yy xxx= Länge, yy= Farbe

Bewertungsstandard(s):

- ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente **nach Kategorie 6_A bis 500 MHz** ein.

Anschluss- & Rangierschnur, Kategorie 6_A

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2555a-11-D vom 26. April 2011** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 26. April 2011

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99
Email: info@ghmt.de